

醫療設施管理研討會 問答

Session IB

手術室管理

問1： 手術室的通風系統(ventilation system)可不可處理特別傳染病（例如經空氣途徑感染的傳染病）？

答1： 如要處理特別傳染病，例如肺結核、水痘、麻疹、帶狀疱疹等經空氣傳播的傳染病，便需要負壓通風系統的手術室。一般擁有正壓通風系統的手術室，並不適宜處理患有或懷疑患有這些特別傳染病的病人。

問2： 請問是否有一些關於麻醉程序的專業指引？

答2： 香港醫學專科學院訂立了適用於鎮靜程序的指引(“Guidelines on Procedural Sedation”)；另外香港麻醉科醫學院亦訂立了一系列與麻醉程序相關的專業指引。醫生或牙醫進行任何外科或麻醉程序，須具備合適訓練及經驗。在考慮任何麻醉程序的設備配套時，除所涉及的麻醉程序的風險外，亦應考慮醫療程序本身的風險，以及病人的狀況，例如病人的年齡、體型及其他身體狀況。